



检 验 报 告^{正 本}

TEST REPORT

中心编号(№): 200881119

受检单位: 实耐环保建材科技(香港)有限公司

Applicant

样品名称: 发泡混凝土砌块

Sample Description

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)



2006000586R

检 验 报 告

(TEST REPORT)

正 本

中心编号(N₀) : 200881119

第 1 页 共 2 页 .

样品名称	发泡混凝土砌块	检验类别	委托检验
受检单位	实耐环保建材科技(香港)有限公司		
生产单位	实耐环保建材科技(香港)有限公司		
样品编号	——	样品状态	符合检测要求
样品等级	——	产品批号	——
型号规格	600mm×250mm×300mm	商 标	C-Lite
生产日期	——	来样日期	2008 年 12 月 04 日
样品数量	9 块	委托人	王伟
检验依据	JC/T 1062—2007《泡沫混凝土砌块》		
检验项目	强度等级, 密度等级, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性		
检 验 结 论	*所送样品所检项目的检验结果符合 JC/T 1062—2007《泡沫混凝土砌块》标准规定的强度等级 A2.5、密度等级 B10 的要求。* 签发日期: 2008 年 12 月 24 日 (测试专用章)		
附注:			

材料
测试

批准:

审核:

主检:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials

检 验 报 告

TEST REPORT

正 本

中心编号(N_Q) : 200881119


第 2 页 共 2 页.

序号	检验项目		技术指标值	检验结果	单项结论
1	强度等级, MPa $\geq$	平均值	2.5	2.7	强度等级 A2.5
		单块最小值	2.0	2.5	
2	密度等级, kg/m ³	$\leq$	1030	994	密度等级 B10
3	干燥收缩值 (快速法), mm/m	$\leq$	0.90	0.458	合格
4	抗冻性, % $\leq$	质量损失	5	4.0	合格
		强度损失	20	14.8	合格
6	导热系数, W/(m·K)	$\leq$	0.27	0.1734	合格
以下空白					

审核:



主检:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024